

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1210709

**Výrobek:** Rozváděčové skříně

**Typ:** ETS - ZS1.. a ZS2.. ;PS1... a PS2...

**Jmenovité hodnoty:** IP 43, IK 10, venkovní provedení

**Objednatel:** ETS CZ Nový Bor, a.s.  
B. Eggermanna 239, 473 01 Nový Bor, Česká republika

**Výrobce:** ETS CZ Nový Bor, a.s.  
B. Eggermanna 239, 473 01 Nový Bor, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 212990-01/01 ze dne: 16.12.2021

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 62208 ed. 2:12 čl. 6, 9.3, 9.4, 9.7, 9.8, 9.11, 9.13

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 212990 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.  
(Pozn.: norma označená \* není v rozsahu akreditace)

**Platnost certifikátu je omezena do:** 20.12.2024

21.12.2021

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



212990-01